



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 18/02/2026  
N° Dossier : DE00003303  
Page : 1/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Centre hospitalier de bapaume

Adresse : Centre hospitalier de bapaume, 62450 BA-PAUME

Contact :

Nicolas GLORIEUX

Téléphone : 00

Client :

ENGIE COFELY

Centre hospitalier de bapaume  
62450 BAPAUME

Technicien : DELCOURT JULIEN

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :



Équipements pris en charge :



Typologie

Remplacement

Description

Transféré de : Devis N° DE00003303 du 12/11/2025.  
selon votre bon de commande 4700628818

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation

- Balisage de la zone de travail

Dépose de la manchette et de la transformation

Découpe de la gaine

Fourniture et pose de la manchette souple

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Commentaire

r.a.s

Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

La mise en service a été effectuée



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 18/02/2026  
N° Dossier : DE00003303  
Page : 2/4

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Nicolas GLORIEUX  
Signature du client :

DELCOURT JULIEN  
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 18/02/2026  
N° Dossier : DE00003303  
Page : 3/4

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 18/02/2026

N° Dossier : DE00003303

Page : 4/4

